


取扱説明書 (お客様保管用)

住宅用太陽光発電システム

パワーコンディショナ

品番 **GP27D** (2.7kWタイプ)

GP40D (4.0kWタイプ)



このたびは、パワーコンディショナをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書(この説明書最終ページ)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This system is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

も く じ



安全上のご注意	2	ご使用の前に
システムの構成とはたらき	4	
用語の解説	5	
お知らせ	6	
各部の名前	6	
ご使用の前に	7	

パワーコンディショナの運転と停止	8	ご使用方法
積算電力を表示するには	10	
停電時の連系運転と自立運転の切り替え	11	

こんなときは	12	長くお使いいただくために
点検とお手入れのしかた	14	
仕様	15	
アフターサービス	裏表紙	






安全上のご注意

安全に関する重要な内容です。よくお読みいただき、必ずお守りください。

 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

強制行為を示す記号		禁止行為を示す記号	
 行為を強制したり指示したりする内容が書かれています。必ず実施してください。	 禁止	 接触禁止	

使用上の注意事項

 警告		 注意	
 禁止	<p>■パワーコンディショナ・モニタ（別売）・接続箱は爆発性・可燃性・腐食性ガス・温泉など硫化ガスのある場所で使用しない</p> <p>万一ガスが漏れてたまると爆発・火災・故障の原因となります。</p>	 禁止	<p>■パワーコンディショナの上に乗ったり、ぶら下がったりしない</p> <p>機器が倒れたり脱落して、けが・感電・故障の原因となります。</p>
	<p>■パワーコンディショナは不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所で使用しない</p> <p>転倒・落下によりけがをしたり、パワーコンディショナが破損して火災・感電・故障の原因となることがあります。</p>		<p>■上に物を置かない</p> <p>パワーコンディショナの上に物を置かないでください。運転時の発熱で発火し火災などの原因となることがあります。</p>
	<p>■パワーコンディショナは屋側で使用しない</p> <p>火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。</p>	 必ず守る	<p>■塩害地区など塩分の多いところに設置しない</p> <p>腐食・故障の原因になることがあります。</p>
	<p>■パワーコンディショナは電氣的雑音の影響を受けると困る電気製品の近くで使用しない</p> <p>電気製品の正常な動作ができなくなることがあります。</p>		<p>■パワーコンディショナがこげくさいにおいがする時は、運転／停止ボタンを押して運転を停止して、パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする</p> <p>そのまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>■パワーコンディショナは高温・多湿・ホコリの多い場所（脱衣所・車庫・納屋・物置・屋根裏など）で使用しない</p> <p>火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。</p>		<p>■パワーコンディショナのお手入れなどをする時は、運転／停止ボタンを押して運転を停止し、その後パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする</p> <p>OFF（切）にしなかったり、切断順序を間違えると感電・故障の原因になります。</p>
	<p>■パワーコンディショナは水や油の蒸気にさらされるところで使用しない</p> <p>感電・漏電・故障の原因となります。</p>		<p>■積雪時は、太陽電池モジュール面より落雪の恐れがあります</p> <p>けがの原因となることがあります。</p>
<p>■太陽電池モジュールのガラス面の上には乗らない</p> <p>滑りやすいために危険です。ガラス面の割れる原因となります。</p>	<p>■PLC、DLNAなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。</p>		

使用上の注意事項

⚠ 警告

■ **パワーコンディショナ・モニタ（別売）・接続箱はカバーをはずしたり、分解、改造、取りはずしをしない**
火災・やけど・けが・故障の原因となります。

■ **ガソリンやベンジンなどを近くに置かない**
ガソリンやベンジンなどの引火性溶剤を、機器の近くに置いたり、使用したりしないでください。火災・故障の原因となります。

■ **パワーコンディショナをぬれた手でさわらない**
ぬれた手でさわったりぬれた布でふいたり水洗いしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

■ **パワーコンディショナの近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない**
引火し、やけどや火災の原因となります。

■ **パワーコンディショナの通気孔をふさがない**
パワーコンディショナの通気孔をふさぐような場所に設置したり、パワーコンディショナにテーブルカバー・シート・タオルなどをかけて通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、火災・故障・寿命低下の原因となることがあります。

■ **パワーコンディショナの近くで発熱機器および蒸気の出る機器を使用しない**
パワーコンディショナの近くで、ストーブなど発熱するものおよび炊飯器や加湿器など蒸気の出る機器を使用しないでください。火災・故障の原因となります。

■ **アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところには設置しない**
電氣的雑音（ノイズ）の原因となることがあります。



禁止

⚠ 注意

■ **災害発生時や雷鳴時にはパワーコンディショナに手を触れない**
感電・けが・やけどの原因となることがあります。

■ **パワーコンディショナの運転中は不用意に手を触れない**
パワーコンディショナの運転中は温度が上昇するため、不用意に手を触れないでください。
感電・やけどの原因となることがあります。特にお子様、お年寄りのいる住宅ではお気を付けください。



接触禁止

[自立運転コンセントを使用する場合]

■ **途中で電源が切れると困るパソコンなどの電気製品は使用しない**
自立運転出力は、夜間や発電電力が不足すると、電気製品の電源が切れますので、パソコンなど途中で電源が切れると困る電気製品は使用しないでください。データ破損などの原因となることがあります。

■ **モーターを使用している電気製品は、他の電気製品と同時に使用しない**
自立運転時に、洗濯機や掃除機、冷蔵庫などモーターを内蔵している電気製品と、他の電気製品を同時に使用しないでください。過電圧の発生により他の電気製品が故障する原因となることがあります。



禁止

システムの構成とはたらき

● 連系運転


太陽電池の直流電力をパワーコンディショナで交流に変換した後、住宅で使用している商用電源と接続し、住宅の電気製品の消費する電力として使用します。住宅での電力消費がパワーコンディショナの発電量より多いときは不足分が電力会社の商用電源から補われ、逆にパワーコンディショナの発電量が住宅での電力消費より多いときは、余剰分を電力会社に売ることができます。商用電源が停電したとき、パワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電後は自動的に運転を再開します。また、太陽電池モジュールの発電がなくなった場合にも自動的に運転を停止し、発電を開始すると自動的に運転を開始します。

(ご注意) 昼間でも電力会社の電力が停止(停電)したときは、装置も停止します。

● 自立運転(商用電源が停電時などに使用)

太陽電池モジュールが発電していれば、手動での切り替え操作(11ページ)により、商用電源の停電に関係なくパワーコンディショナを運転することが可能です。パワーコンディショナの出力は自立運転コンセントに出力され、災害発生時などの非常時や、商用電源が停電した場合などに自立運転コンセントに接続した電気製品を使用することができます。(発電した電力は住宅用分電盤には送られません。)

- 連系運転時は、自立運転コンセントに電力は送られません。



本製品は、お客さまの使用環境により、点検コード(E88、F88など)を表示することがあります。これは商用電源の乱れや機器の保護機能が働いたことを示すもので、機器自体の故障ではありません(環境が正常に戻れば、自動的に運転を再開します)。ただし、ひんぱんに点検コードを表示するときや、点検コードを表示したまま自動的に運転を再開しないときは、機器の調整が必要な場合がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

詳しくは、12、13ページの「こんなときは」をご覧ください。

弱電界地域(電波が弱い場所)では、本システムを使用することにより、テレビ・ラジオなどの受信機器にノイズが発生する場合があります。

用語の解説

● 太陽電池モジュールとは

太陽電池モジュールとは、複数の太陽電池（セル）を直列または並列に接続し、1枚のパッケージに封入し所要の電圧、電流が得られるようにしたものです。

● 接続箱とは

通常太陽光発電システムでは、複数の太陽電池モジュールを直列接続したものを、接続箱内で並列に接続し、所要の電圧、電流が得られるように構成します。

● パワーコンディショナとは

直流電力を住宅で通常使用しておられる交流電力に変換します。

● 売電用電力計とは

発電した電力のうち、住宅で使用されない余った電力は電力会社に売ることができます。その電力量を計量します。

● 買電用電力計とは

夜間や日射量の少ない時に電力会社から購入する電力量を計量します。

● 商用電源とは


電力会社から供給され、一般住宅で使用されている交流電源のことです。

● 電圧上昇抑制とは

商用電源の電圧が規定の値（電力会社の指示により設定される）を超えたとき、太陽光発電システムは、その電圧を自動検出し、太陽電池モジュールの発電量にかかわらず、出力する電力を絞ります。

この時本体の抑制ランプが点灯（点滅）します。

商用電源の電圧が正常な範囲内にもどれば、自動的に発電電力の抑制動作をやめて、通常運転にもどります。



お知らせ

● 余剰電力（売電電力）料金のご請求

電力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力会社に請求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認ください。


● 発電電力について

太陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）で定められた一定の条件下で算出された数値が示されています。実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。

したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約6～7割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池1kWあたり約1,000kWhです。

各部の名前

パワーコンディショナ GP27D




ご使用前に

はじめてお使いになるときは、元請会社にて『2. 連系運転を開始する』までを実施していただけてください（運転前に電力会社との連系協議と竣工検査が必要です。）

1. 電源を入れる (P7)

2. 連系運転を開始する (P8)




※システムの構成とはたらきをご覧ください (P4)


電源を入れる

※以下の操作は、元請会社にて実施していただけてください

接続箱



開閉器





1. 接続箱の開閉器をON (入) にします

- パワーコンディショナに発電した直流電力を供給します。

住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカ



※分電盤と別置きの場合があります。



2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをON (入) にします

- パワーコンディショナの電力が商用電源に送られます

パワーコンディショナ




3. パワーコンディショナの右側面の直流スイッチをON (入) にします

- パワーコンディショナに発電した直流電力を供給します。

パワーコンディショナの運転と停止

連系運転を開始する

パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、日常での操作は不要です。



- カウントダウンについて
以下のような場合に、パワーコンディショナはカウントダウンを開始します。
 - **運転/停止** ボタンを「停止」から「運転」にした場合
 - **運転/停止** ボタンが「運転」の状態で
 - 停電から復電した場合
 - 点検コードが解除した場合
 - 起動時
- 日射条件などによりカウントダウン表示が一時的に停止したり、または停止後、最初からカウントダウンがスタートする場合があります。
- **運転/停止** ボタンが「運転」の状態でも太陽電池が発電を行う場合は表示部に「10」が表示され、カウントダウンをスタートします。

1. **運転/停止** ボタンを押す
「ピッ」と音がします。
(通常は「運転」にセットしてご使用ください。)


(準備状態)

- 連系ランプが点滅します。(約5分間)
- 表示部がカウントダウンを開始します。
- 0までカウントダウンすると連系ランプが点灯し運転を開始します。
- 表示部が発電電力にかわります。(0.0から徐々に大きくなります。)

(ご注意) 自立ランプが点灯するときは、12ページの「こんなときは」をご覧ください。

(運転状態)

- 連系ランプが点灯し、表示部に発電電力を表示します。
(0.0から徐々に大きくなります)
(下記の例では2.0kW)



(ご注意) ● 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。(システムの容量、天候などによっても変化します。) 発電量の目安としてご活用ください。(本製品は、計量法の対象ではありません。)

- 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば5分程度で自動的に運転を再開します。(**運転/停止** ボタンを操作する必要はありません。)
- 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電なくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。(運転を停止すると表示部には何も表示しません。)

連系運転を停止するには

1. 「運転/停止」ボタンを押す

停止するときは、音がしません。
(通常は「運転」にセットしてご使用ください。)


(運転停止状態)



表示が消え、連系ランプが消灯し、パワーコンディショナは運転を停止します。


(停止状態)

- 日没時は、自動的に運転を停止します。
(翌朝太陽電池が発電を始めれば、自動的に運転を開始します。)
- 表示部が消え、連系ランプが消灯します。



太陽光発電システム全体を停止したい場合は…


システム全体を停止したい場合には、必ず①「運転/停止」ボタンで運転を停止してから②パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、③住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカ、④接続箱内の全ての開閉器をOFF(切)にしてください。



- (ご注意)
- 「運転/停止」ボタンで運転を停止せずにパワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、接続箱内の全ての開閉器および住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF(切)にすると積算電力量などのデータが記録されないことがあります。
 - 太陽電池の発電停止のタイミング(日没・日射不安定・接続箱内の全ての開閉器のOFF(切)など)と商用電源の停電が重なった場合には、積算電力などのデータが正常に記録されません。

積算電力を表示するには


(発電電力表示)



1. 積算表示 ボタンを押す

- 連系運転中「積算表示」ボタンを押すと、太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの累計の発電電力量を表示します。
- 積算電力量を約5秒間表示します。
(下記の例では12345kWh)

(積算電力量表示)




- 積算電力量を約5秒間表示した後に、自動的にもとの発電電力表示にもどります。

(ご注意) 日没時は、「積算表示」ボタンを押しても積算電力量は表示されません。

(ご注意) ● 積算電力量は設置して、発電を開始してからの累計の発電電力量です。

- 自立運転中の発電電力量は、積算電力量には加算されません。
- 日没時はなにも表示されません。

●抑制ランプが点灯(点滅)しているとき




- 商用電源の電圧が設定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えた場合、電圧上昇を抑制するために、発電電力量を自動でおさえることとなります。そのとき、「抑制ランプ」が点灯（点滅）し、発電電力が本来より少なくなります。
- 商用電源の電圧が正常にもどれば「抑制ランプ」は消えますが、2、3日続くようでしたら、電力会社への調査依頼が必要になりますのでお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 積算表示ボタンを長押し（5秒程度）すると、累積抑制時間（分単位）が点滅して表示されます。

停電時の連系運転と自立運転の切り替え


連系運転から自立運転にするには

住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にすることにより、自立運転に切り替えることができます。自立運転モードでは、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。




(ご注意) 自立運転コンセントへのプラグの抜き差しは、ご使用される電気製品のスイッチをOFF（切）にした状態で行ってください。

1. **運転/停止** ボタンを押し、運転を停止する
表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。
2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする
3. **運転/停止** ボタンを押す
表示部の自立運転ランプが点滅します。約10秒後に（連系運転モードから自立運転モードに変更）自立運転ランプが点灯に変わり、自立運転コンセントにAC100Vが出力されます。




- 自立運転時の電力表示は、自立運転コンセントに接続された機器の消費電力を表示します。

自立運転から連系運転にするには



1. **運転/停止** ボタンを押し、運転を停止する
表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。
2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをON（入）にする
3. **運転/停止** ボタンを押す
表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅し（約5分間）その後、連系ランプが点灯し運転を開始します。



(ご注意) 自立運転時のご注意（点検コードは13ページ参照）

- くもりや朝夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できず、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、13ページの点検コードをご覧ください。
- 15A以上の電流が流れた場合、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、13ページの点検コードをご覧ください。最大電力が1,500W以上になる機器には使用できません。自立運転コンセントは、最大15A以下でご使用ください。
- タコ足配線での使用はおやめください。
- 太陽電池モジュールが十分に発電している時でも、洗濯機、掃除機など、モータを内蔵している電気製品は、運転開始時に大きな電流が流れるため、使用できない場合があります。冷蔵庫のような、連続的に電力の供給が必要な機器には使用できません。
- 自立運転モードで日没となった場合、翌朝は自動的に連系運転モードが選択されます。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）であれば **運転/停止** ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで、自立運転を開始します。

こんなときは

パワーコンディショナや商用電源の状態を点検コード（EまたはFと数字の組み合わせ）で表示します。表示部の点検コードをご確認のうえ、下記の処置に従ってください。

ブザー音は、**運転/停止** ボタンを押すと、止まります。

●連系運転時の点検コード

1. Eの点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（ブザーは鳴りません）

これは故障ではありません。		
E 1	停電または商用電源の乱れによる運転停止	商用電源が正常になるまでお待ちください。
}	原因が解除されれば、自動的に運転を再開します。	住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合（住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっていないか確認し、OFF（切）であればON（入）にしてみてください。）または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。
E 14	（表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが約5分間点滅後、点灯に変わります。）	

（ご注意） **運転/停止** ボタンを押して「運転」にしたときに自立ランプが点灯する場合は、商用電源が停電しているか、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっている可能性があります。

一度 **運転/停止** ボタンを押して「停止」にします。停電であれば商用電源が正常に戻った後に、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっていればON（入）にし、再度 **運転/停止** ボタンを「運転」にしてください。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF（切）するようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

2. Fの点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（ブザーが鳴ります）

お客さまの使用環境により商品の調整が必要となる場合があります。

こんなときは再度ご確認ください。	
F 1	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。
}	（表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅し、その後点灯に変わります。）
F 50	ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
F 57	運転/停止 ボタンを押し「停止」にした後に、再度 運転/停止 ボタンを押し、「運転」にしてください。
}	正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。
F 70	ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

●自立運転時の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方
（Fの点検コードのときのみ、ブザーが鳴ります。Eの点検コードではブザーは鳴りません。）

こんなときは再度ご確認ください。（これは故障ではありません）		
E 88 (E1~E14)	運転中に「E88」を検出したとき	自立運転モードで、太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。 (太陽電池モジュールの発電量以上の電力が必要な電気機器は使用できません。) [運転/停止]ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
	自立運転モードで日没を迎えたとき	翌朝、運転開始は、自動的に連系運転モードが選択されています。 [運転/停止]ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
F 81	過電流検出 (自立運転時)	自立運転モードにて、消費電力の大きな電気製品(入力15Aを超えるもの)を使用していませんか? (運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含まれます。) 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。
F 82	不足電圧検出 (自立運転時)	自立運転モードにて、太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。 (太陽電池モジュールの発電量以上の電力が必要な電気機器は使用できません。) 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。
F 83	過電圧検出 (自立運転時)	自立運転モードにて、接続される電気製品の種類などにより発生することがあります。 ひんばんに発生する場合は、対象となった電気製品の使用を避けてください。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。
F 87	自立リレー接続前不足電圧検出	太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性があります。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。
F 88	自立リレー接続前過電圧検出	太陽電池モジュールの発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。
F 89	「F81」を8回検出したとき	「F81」を8回検出しました。 [運転/停止]ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
F 90	「F82」を8回検出したとき	「F82」を8回検出しました。 [運転/停止]ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
F 91	「F83」を8回検出したとき	「F83」を8回検出しました。 [運転/停止]ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。

(ご注意) [運転/停止] ボタンを押して「運転」にしたとき、連系ランプが点滅する場合は、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがON(入)になっていると思われます。もう一度操作に間違いがないか確認してください。(11ページ参照)

●パワーコンディショナが発生する音について

これは故障ではありません

キュー音	制御電源の起動音です。
ジージー音	パワーコンディショナ運転によるインバーターの高周波スイッチング動作により発生する音です。
チリチリ音	
チャリチャリ音	
キー音	
カチ音	連系用リレーの動作音です。(運転開始時と、停止時に発生します。)

- キュー音は朝・夕の日射の少ないときや、太陽電池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われていると、しばらくの間発生することがありますが故障ではありません。
- とくに小さなお子様や青少年の方に周波数の高い音(キー音)が聞こえる場合がありますが故障ではありません。

●パワーコンディショナの温度上昇について

日射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの上面など部分的に温度上昇(最大70℃程度まで上昇)しますが、故障ではありません。
ボタン部以外は不用意に手を触れないでください。感電・やけどの原因となることがあります。

●積雪時の運転について

太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量がふえてくるとパワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。
太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。


●パワーコンディショナのにおいについて

使い始めなど、特に密閉された空間(トイレなど)では、においがこもることがあります。

点検とお手入れのしかた

通常の間検

- 事故を防止するため、下記の点検を必ず行ってください。

こんなとき	こうしてください
<p>□パワーコンディショナの通気孔（上下部）が、ホコリや物でふさがっていませんか。</p>  <p>通気孔（上部）</p> <p>通気孔（下部）</p>	<p>必ず本ページ内「お手入れの前に」に従ってパワーコンディショナを停止させ、温度が完全に冷えてからホコリや物を取り除いてください。掃除機で定期的に掃除してください。</p>
<p>□ひんぱんにブザーが鳴ったり、点検コードを表示していませんか。</p>	<p>表示部に点検コードが表示されていたら、12,13ページの内容に従って処置してください。</p>

- 起動時や発電出力が大きくなると、作動音が少し大きくなる場合がありますが、故障ではありません。

お手入れのしかた

●お手入れの前に



必ず守る

必ず運転／停止ボタンを押して運転を停止して、パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする。



禁止

直接水洗いをしないでください

火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。



禁止

前面パネルをはずしたり、分解、改造をしない

火災・感電・やけど・けが・故障の原因となります。



禁止

スプレー式・エアゾールタイプの洗剤を使わない

火災・感電・故障の原因となります。

- 運転を停止し、通気孔（上下部）の温度が完全に冷えたことを確認してください。
- 掃除機でホコリを吸い取ってから柔らかい布で、からぶきしてください。

仕様

●パワーコンディショナ

項目	仕様	
定格容量	2.7kW	4.0kW
主回路方式	電圧型電流制御方式	
スイッチング方式	正弦波PWM方式	
定格入力電圧	DC250V	
使用入力電圧範囲	DC70V～DC380V	
定格出力電圧	AC202V（単相2線式 但し連系は単相3線式）	
電力変換効率	95.5%（定格出力時）	95%（定格出力時）
絶縁方式	非絶縁（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）	
電力制御方式	太陽電池最大電力追従制御	
保護機能	直流過電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常	
連系保護機能	交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、出力電力制御	
単独運転検出機能	能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式 受動方式：位相跳躍検出方式	
自立運転機能	主回路方式 電圧形電圧制御方式 定格容量 1.5kVA 定格出力電圧 AC100V（50/60Hz）	
外形寸法	490（幅）×156（奥行）×270（高さ）（mm）	
質量	14（kg）	
動作温度	-10℃～40℃	
動作湿度	90%以下（結露のないこと）	
付属品	お客様用	取扱説明書（1）
	施工用	検査成績書（1）、施工説明書（1）、工事用型紙（1）、 配線用圧着端子（大（2）、小（6））、絶縁キャップ（黒（1）、青（6））

●この仕様はJIS（日本工業規格）に基づいた数値です。

アフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用できる時には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。

出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

部品代：修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等が含まれています。

●ご連絡いただきたい内容

商 品 名	パワーコンディショナ	
品 番	GP27D	GP40D
お 買 い あ げ 日	年 月 日	
● 故障の状況	できるだけ詳しくお願いします。	
● おところ	付近の目印等もあわせてお知らせください。	
● おなまえ	● 電話番号	● 訪問希望日

補修用性能部品の保有期間

- このパワーコンディショナの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買いあげの販売店、もしくは下記までお問い合わせください。

サンテックパワージャパン株式会社

お客様サポートデスク 電話(0120)965-171

ヘッドオフィス	〒160-0023	東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KSビル6F	電話(03)3342-3838
長野プラント	〒385-0004	長野県佐久市安原825-1	電話(0267)67-1691